



Consenso per circuito idraulico a pavimento (SOLO INVERNO)
In richiesta = Contatto Chiuso

Consenso per circuito climatizzazione ad aria (ESTATE / INVERNO)
In richiesta = Contatto Chiuso

TABELLA CORRISPONDENZA STATO RELE'

STAGIONE	TEMP. RICHIESTA	TEMP. AMBIENTE	CONSENSO ACQUA	CONSENSO ARIA
ESTATE	25°C	24°C	APERTO (OFF)	APERTO (OFF)
		26°C		CHIUSO (ON)
INVERNO	20°C	19°C	CHIUSO (ON)	CHIUSO (ON)
		21°C		APERTO (OFF)