

PID:
02211000

CID:
C.1993.717

Certificato di approvazione

Approval certificate



IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta

IMQ, accredited certification body, grants to

PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

AVE SPA
VIA MAZZINI 75
25086 REZZATO BS
IT - Italy

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ

Il presente certificato è
soggetto alle condizioni
previste nel Regolamento
"MARCHI IMQ - Regolamento
per la certificazione di prodotti"
ed è relativo ai prodotti descritti
nell'Allegato al presente
certificato.



per i seguenti prodotti

for the following products

**Apparecchi di comando non
automatici
(serie Old - New Style)**

**Switches for fixed installation
(series Old - New Style)**

This certificate is subjected to the
conditions foreseen by Rules
"IMQ MARKS - RULES for
product certification" and is
relevant to the products listed in
the annex to this certificate.

Emesso il | Issued on **2019-05-31**

Aggiornato il | Updated on **2021-10-28**

Sostituisce | Replaces **2019-05-31**

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il | Issued on 2019-05-31
Aggiornato il | Updated on 2021-10-28
Sostituisce | Replaces 2019-05-31

Prodotto | Product

Apparecchi di comando non automatici Switches for fixed installation

Concessionario | Licence Holder

AVE SPA
VIA MAZZINI 75
25086 REZZATO BS
IT - Italy

Marchio | Mark



IMQ

Costruito a | Manufactured at

PI.G00014 C01973068

25086 REZZATO

BS Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN 60669-1:2018 + AC:2018-11 + AC:2020-02

Prodotti conformi agli obiettivi di sicurezza della Direttiva B.T. 2014/35/UE (Allegato I).

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN 60669-1:2018 + AC:2018-11 + AC:2020-02

Products meeting the safety objectives of Low Voltage Directive 2014/35/EU (Annex I).

Rapporti | Test Reports

MI21-0071194-01

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

| | |
|---|------------------|
| Serie Series | Old - New Style |
| Corrente nominale Rated current | 10 A |
| Tensione nominale Rated voltage | 250 V |
| Apertura contatti Contact opening | normale / normal |
| Grado di protezione Degree of protection (IP) | IP20 |
| Tipo di azionamento Method of actuating | a leva / lever |
| Sistema di installazione Type of installation | tipo A / type A |

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.T004BI

| | |
|---|-----------------------------------|
| Marca Trade mark | ave |
| Riferimento di tipo Type reference | 444005XX |
| Articolo/Riferimento a catalogo Article/Catalogue reference | 444005XX |
| Schema Pattern number | 1NA / 1NO |
| Tipo di morsetti Type of terminals | morsetti a vite / screw terminals |

AR.T004BR

| | |
|---|-----------------------------------|
| Marca Trade mark | ave |
| Riferimento di tipo Type reference | 444002XX |
| Articolo/Riferimento a catalogo Article/Catalogue reference | 444002XX |
| Schema Pattern number | 6 |
| Tipo di morsetti Type of terminals | morsetti a vite / screw terminals |

Ulteriori informazioni | Additional Information

Il riferimento di tipo degli apparecchi di comando è completato da lettere (al posto delle "XX") che indicano il tipo di materiale ed il colore dell'organo di manovra, come segue:

OT = materiale metallico color ottone
CR = materiale isolante color cromo
B = materiale isolante bianco

Gli apparecchi oggetto del presente certificato di approvazione sono conformi alle norme indicate quando installati con gli accessori elencati nel certificato di approvazione IMQ CA02.06437.

The type reference of the switches is completed with letters (instead of "XX") indicating the type of material and the colour of the actuating member, as follows:

OT = metallic material, brass colour
CR = insulating material, chrome colour
B = insulating material, white colour

The switches subject of this approval certificate comply with the mentioned standard when installed with the accessories listed on the IMQ approval certificate CA02.06437.

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.T000HO

BTV.022100.DA19

Importo modelli IMQ - 0221 - Apparecchi di comando non automatici | IMQ models - 0221 - Switches for fixed installation

2